



Директор  
MAOU «Лицей № 21»

Иващенко О.Н.

06.07.2022 года

г. Артемовский

### Акт

обследования выполненных работ по заключенному договору №1П от 03.06.2022 года «Устройство и замена ограждения здания MAOU «Лицей № 21» по адресу: г.Артемовский, Свердловской области, ул.Кронштадтская, 12»

Комиссия в составе членов комиссии: зам. директора по АХЧ Нефедова И.А., специалиста по охране труда Эйбауэр Н.В., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Емельянова Н.П., представителя подрядчика ООО «ЕВРАЗ-СТРОЙ» Мамадалиев Ш.М. произвели обследование выполненных работ по устройству и замены ограждениям территории MAOU «Лицей № 21»

При обследовании выявлено:

1. Не произведена установка калитки марки КО-17 с установкой столбов в количестве 1 штука, поз.3;4;5 локального сметного расчета;
2. Не произведена установка ворот марки ВО-10 с установкой столбов в количестве 1 штука, поз.6;7;8 локального сметного расчета;
3. Не выполнены работы по бетонированию и укладки арматуры поз.19;20;21 локального сметного расчета;
4. Не качественно выполнены работы по укладке кабеля и трубы винипластовой из ПВХ в траншее, места соединения трубы ПВХ произведено канцелярским скотчем.
5. Имеются отклонение от СНиП при монтаже присоединения оборудования.
6. Не устранено восстановление асфальтового покрытия и бетонной отмостки после выполнения землянных работ

Вывод: Произвести не выполненные работы, устранить все перечисленные замечания в срок до 12.07.2022 года.

Зам. директора по АХЧ

Нефедова И.А.,

Специалист по охране труда

Эйбауэр Н.В.

Рабочей по комплексному  
обслуживанию и ремонту здания

Емельянова Н.П

представителя подрядчика ООО «ЕВРАЗ-СТРОЙ»

Мамадалиев Ш.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Иващенко Оксана Николаевна

Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022