

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 21»

ул. Кронштадтская, 12, г. Артемовский
Свердловской области, 623782

Телефон 2-05-19;

e-mail: licey.21.art@gmail.com

Исх. № 170

«06» июля 2022 года

Директору ООО «ЕВРАЗ-СТРОЙ»
Волосникову В.В.

Претензия

Согласно договора №1П от 03.06.2022 года «Устройство и замена ограждения здания МАОУ «Лицей № 21» по адресу: г.Артемовский, Свердловской области, ул.Кронштадтская, 12» Вами не выполнены часть работ предусмотренных договором и локальным сметным расчетом, а также не качественно выполнены работы по устройству автоматизации на воротах и монтаже электрического кабеля, что является нарушением пункта договора 5.2.4. Не устранено восстановление асфальтового покрытия и бетонной отмотски после выполнения земляных работ п 5.2.5 договора.

Выявленные замечания:

1. Не произведена установка калитки марки КО-17 с установкой столбов в количестве 1 штука, поз.3;4;5 локального сметного расчета;
2. Не произведена установка ворот марки ВО-10 с установкой столбов в количестве 1 штука, поз.6;7;8 локального сметного расчета;
3. Не выполнены работы по бетонированию и укладки арматуры поз.19;20;21 локального сметного расчета;
4. Не качественно выполнены работы по укладке кабеля и трубы винипластовой из ПВХ в траншее, места соединения трубы ПВХ произведено канцелярским скотчем.
5. Имеются отклонение от СНиП при монтаже присоединения оборудования.
6. Не устранено восстановление асфальтового покрытия и бетонной отмотски после выполнения земляных работ

Вам необходимо устранить выявленные замечания смотированного оборудования и не выполненных работ в срок установленным актом обследования выполненных работ от 6.07.2022 года.

Директор



Иващенко О.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Иващенко Оксана Николаевна

Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022